

## 地震動評価関係資料

設計用地震動の最大加速度の変遷

単位：ガル

		指針制定前	旧指針 (S <sub>2</sub> )	新指針 (S <sub>s</sub> )	備考 初号機 設置許可年
女川		375	375	580	1970
福島第一		270	370	600	1966
福島第二		270	370	600	1974
柏崎刈羽	1～4号機	450	450	2,300	1977
	5～7号機			1,209	
志賀			490	600	
美浜		400	405	750	1966
高浜		360	370	550	1969
大飯		405	405	700	1972
島根		300	456	600	1969
伊方		300	473	570	1972
玄海		270	370	540	1970
川内		270	372	540	1977
東海第二		270	380	600	1972
六ヶ所			375	450	
もんじゅ			466	760	

注：今回のバックチェックで国により基準地震動が妥当と評価されているサイトを抽出