

学会等での検討

- ◆原子力安全推進協会(2013)
- ◆土木学会·原子力土木委員会·断層変位評価小委 員会(2013~2015)
- ◆土木学会・原子力土木委員会・地盤安定解析高度 化小委員会(断層変位評価WG)(2015~2018)
- ◆日本原子力学会・「断層の活動性と工学的なリスク 評価」調査専門委員会(2014~2017)

断層変位量評価手順 日本原子力学会「断層の活動性と工学的なリスク評価」調査専門委員会





C CRIEPI 2020

2020/8/3

7

2020/8/3

C CRIEPI 2020

従来の解析手法の課題

◆ 解析手法

- 食い違いの弾性論により主断層のずれに対する地盤の変位を求める
- ▶ それを境界条件とした二次元FEMを行う
- ◆課題

> 断層運動は三次元挙動である

- ▶ 地表まで主断層のずれ変位が与えられており、その伝播過程が考慮されていない
- 解析対象領域の端まで副断層が延びる場合、境界条件によってはその変位が拘 束される
- > 地下構造, 地殻応力, 地下深部での破壊過程の不確実性

C CRIEPI 2020

2020/8/3

高性能計算を用いた断層変位評価 (2) 予測解析におけるずれ変位の設定方法の検討



「原子力施設に関する地盤安定性評価技術の現状ーどこまでできて、何が課題かー」 2020年7月28日

※本研究の一部は、経済産業省資源エネルギー庁発電用原子炉安全対策高度化技術基盤事業 (原子力発電所のリスク評価、研究に係る基盤整備)として実施したものである ※本内容は、土木学会第74回年次学術講演会(2019年9月3日、香川大学)での発表に基づく

R電力中央研究所

(C) CRIEPI 2020

R電力中央研究所 高性能計算を用いた断層変位解析 ◆ 岩盤・断層の連続体モデルにより、地下での入力ずれ変位が断層上を伝播する 過程を解析する ◆ 断層を陽に配置する(高次ジョイント要素) 高性能計算 ◆ 周辺を含めた三次元大規模解析(capability computing) 並列FEM ◆ 不確実性を考慮し、ずれ変位を評価(capacity computing) 多ケース解析 ◆ 評価の指標 ▶ 地表でずれ変位が発生する限界入力ずれ変位Δ。 ▶ 地表でのずれ変位の大きさる δ



原子力施設における断層変位評価の目的

- ◆原子力施設の立地条件
 - > 詳細な地質・地質構造調査が実施され、重要施設の直下に主断層 がある可能性は極めて低い
- ◆ 評価目的
 - ▶ 主断層が動いた時に、構造物施設地盤での副断層の変位を不確実 性を考慮した上で予測する



1

2020/8/3



C) CRIEPI

R電力中央研究所

解析モデル(2014年長野県北部の地震)

- ◆ 副断層が発生した北側5km x 5km x 約1km
- ◆ J-SHIS地盤データベースに基づく2層
- ◆ 主断層の傾斜40°, 副断層は4面(E1, E2, N, S)を考慮
- ◆約258万自由度



R電力中央研究所

7

予測解析における入力ずれ変位設定の考え方

強震動予測手法"レシピ"と同様の手順で背景領域のずれ量を 決定する

- 1. 震源断層の諸元(位置・大きさ・深さ・傾斜など)を設定 主断層の大きさ(地震発生層内) ⇒ S = 400 [km²]
- 2. 地震モーメントMoの算出



$$M_0 = \left(\frac{S}{2.23} \times 10^{15}\right)^{3/2} \times 10^{-7}$$

3. 平均ずれ量Dの算出

※ここではアスペリティは設定していない



C) CRIEPI 2020

2020/8/3

 $M_0 = 7.6 \times 10^{18} [\text{N m}]$ D = 0.633 [m] 入力ずれ変位の設定(再現解析)



R電力中央研究所

8

予測解析における入力ずれ変位設定の考え方

副断層の変位が発生しやすいケース ⇒ 近傍にずれの大きい領域の設定













④ 三次元有限要素法の解析結果から損傷を評価する損傷指標とその閾値の既往研究収集・整理

より、そう、ちから

東北電力

- ⑤ その他の影響因子(岩盤との付着・地震との重畳・隣接ブロックとの相互影響)に対する評価方針の整理
- ⑥ ¼スケール縮小模型実験とその再現解析による、破壊モードの再現性の確認と損傷指標の閾値の整理

より、そう、ちから 東北電力

D13@200

D22@200

D13@200

D29@200

D22@200/

D13@200

Ô ОВАУАЅНІ

D29@200

2. 解析条件



2. 解析条件



対象	要素	備考	
岩盤	ソリッド要素(線形)		
地盤	ソリッド要素	非線形性:D-Pモデル	
鉄筋コンクリート	RC要素	修正Ahmadモデル、出雲モデルetc…	
無筋コンクリート	ソリッド要素	修正Ahmadモデル、出雲モデルetc…	
シュキシュキシション 東北電力			OBAYASHI

3. 土被りの違いによる構造物損傷状況の比較



2. 解析条件



▶ 12.42.5554▶ 10.42.5554▶ 10.42.5554

3. 土被りの違いによる構造物損傷状況の比較



3. 土被りの違いによる構造物損傷状況の比較



3. 土被りの違いによる構造物損傷状況の比較



3. 土被りの違いによる構造物損傷状況の比較

より、そう、ちから

東北電力



4. おわりに

19.49.636. 東北電力

- ▶ 岩着したRCボックスカルバートに逆断層変位が作用する場合を対象に、 構造物や地盤の応答、破壊モードに影響を与えるパラメータとして土被り の違いに着目した、3次元有限要素法での連成解析による評価を行った。
- ▶ 上記の解析手法により、土被りの違いによる地中構造物および地盤の応答、破壊モードの変化が評価可能であることを示した。
- 今後は隣接するブロックをモデルに含め、隣接ブロックとの相互作用を考慮できるモデルでの検討を行う予定である。

ご静聴ありがとうございました。

14

🔶 ОВАУАЅНІ



多東北電力